



VKF Hagelschutz Nr. 22783

Inhaber /-in

Weishaupt AG
Chrummacherstrasse 8
8954 Geroldswil
Schweiz

Hersteller /-in

Ernst Schweizer AG
8908 Hedingen
Schweiz

Gruppe 122 - Dach - Thermische Sonnenkollektoren

Produkt Flachkollektor WTS-F1

Beschreibung

Flachkollektor WTS-F1.
Versionen K1, K2.
Solar Keymark Nummer: 011-7S085 F und 011-7S600 F.
Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil,
nicht auf die Abdeckung und die Unterkonstruktion.

Unterlagen

Institut für Solartechnik SPF: Prüfbericht 'C1193IMP' (17. März 2010)

Prüfbestimmungen

B VKF Beschluss Solare Elemente Version 1.04 vom 1. 11. 2016

**Klassifikation
Beurteilung**

Hagelwiderstand Funktionalität HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 09.05.2019
Ersetzt Dokument vom 28.06.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch