



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 22784

Groupe 122	Toiture - Capteurs solaires
Requérant	Ernst Schweizer AG Bahnhofplatz 11 8908 Hedingen Schweiz
Fabricant	Ernst Schweizer AG 8908 Hedingen Schweiz
Produit	Flachdach-Sonnenkollektor FK2
Description	Collecteur plat FK2. Versions H4, V4, XB-H4, XB-V4. Revêtement en verre de sécurité trempé ESG: 3,2 mm. Certification Solar Keymark n° 011-7S1241 F et 011-7S2304 F. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas la couverture ni le support.
Documentation	Institut für Solartechnik SPF: Rapport d'essais 'SPF_C1618LPEN' (16. April 2014)
Conditions d'examen	Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.6.2014 (verre VST > 3 mm)
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale: RG 3

Remarques

Durée de validité 31.12.2020
Date d'édition 24.06.2015
Remplace l'attestation du 01.11.2011

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Sabine Lascheit