

VKF Hagelschutz VKF Nr. 22785

Gruppe 122	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
Gesuchsteller	Weishaupt AG Chrummacherstrasse 8 8954 Geroldswil Schweiz	
Hersteller	Ernst Schweizer AG 8908 Hedingen Schweiz	
Produkt	Flachkollektor WTS-F2	
Beschrieb	Flachkollektor WTS-F2. Versionen K3, K4. Solar Keymark Nummer: 011-7S1271 F. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf die Abdeckung und die Unterkonstruktion.	
Unterlagen	-: Bestätigung Hersteller '20150611' (11. Juni 2015)	
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 6. 2014 (Glas ESG > 3mm)	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2020
Ausstelldatum 06.08.2015
Ersetzt Anerkennung vom 01.11.2011

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Martin Jordi



Sabine Lascheit