

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 22785

<b>Groupe 122</b>	Toiture - Capteurs solaires
<b>Requérant</b>	Weishaupt AG Chrummacherstrasse 8 8954 Geroldswil Schweiz
<b>Fabricant</b>	Ernst Schweizer AG 8908 Hedingen Schweiz
<b>Produit</b>	Flachkollektor WTS-F2
<b>Description</b>	Capteur plat WTS-F2. Versions K3, K4. Certification Solar Keymark n° 011-7S1271 F. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas la couverture ni le support.
<b>Documentation</b>	-: Bestätigung Hersteller '20150611' (11. Juni 2015)
<b>Conditions d'examen</b>	Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.6.2014 (verre VST > 3 mm)
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle minimale: RG 3

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2020  
**Date d'édition** 06.08.2015  
**Remplace l'attestation du** 01.11.2011

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit