

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 22850

<b>Groupe 122</b>	Toiture - Capteurs solaires
<b>Requérant</b>	Domotec AG Lindengutstrasse 16 4663 Aarburg Schweiz
<b>Fabricant</b>	Rotex Heating Systems GmbH 74363 Güglingen Germany
<b>Produit</b>	Flachkollektor Solaris / Capteur plat Solaris
<b>Description</b>	Capteur plat Solaris. Versions V26P, H26P, V21P. Certification Solar Keymark n° 011-7S924 F. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas la couverture ni le support.
<b>Documentation</b>	-: Bestätigung Hersteller 'P-03.14-Solaris-D (03.14/1'0)' (30. Oktober 2014)
<b>Conditions d'examen</b>	Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.6.2014 (verre VST > 3 mm)
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle minimale: RG 3

### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2019  
Date d'édition 01.10.2014  
Remplace l'attestation du 29.11.2011

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit