

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 22879

<b>Gruppe 118</b>	Dach - Ziegel	
<b>Gesuchsteller</b>	Creaton AG Dillinger Strasse 60 86637 Wertingen Germany	
<b>Hersteller</b>	Creaton AG 86637 Wertingen Germany	
<b>Produkt</b>	Magnum	
<b>Beschrieb</b>	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Grösse ca. 350 mm * 485 mm. Stärke an der schwächsten Stelle > 9.5 mm. Die Ergebnisse gelten für die engobierte - und Naturoberflächen des Ziegels (alle erhältlichen Farben). Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Herstellwerk: Autenried.	
<b>Unterlagen</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1001_01' (15. November 2011), Prüfbericht '118_1001_02' (15. November 2011), Prüfbericht '316040603-1' (19. Mai 2016)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	01 VKF Ziegel vom 1. 4. 2011, 01 VKF Ziegel und Betondachsteine, Version 1.04 vom 1. 10. 2015	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4 HW 4

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2021  
**Ausstelldatum** 02.07.2016  
**Ersetzt Anerkennung vom** 29.11.2011

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Martin Jordi



Sabine Lascheit