

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 22879

Groupe 118	Toiture - Tuiles	
Requérant	Creaton AG Dillinger Strasse 60 86637 Wertingen Germany	
Fabricant	Creaton AG 86637 Wertingen Germany	
Produit	Magnum	
Description	<p>Tuile de terre cuite pour pose en discontinu. Dimensions env. 350 mm * 485 mm. Épaisseur au point le plus faible > 9,5 mm. Les résultats s'appliquent aux surfaces naturelles et engobées de la tuile (toutes les couleurs disponibles). L'examen a été pratiqué avec et sans crochets tempête. Fabrique : Autenried.</p>	
Documentation	<p>IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '118_1001_01' (15. November 2011), Rapport d'essais '118_1001_02' (15. November 2011), Rapport d'essais '316040603-1' (19. Mai 2016)</p>	
Conditions d'examen	AEAI 01 « Tuiles » du 01.04.2011, AEAI 01 « Tuiles et tuiles en béton» version 1.04 du 01.10.2015	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle fonctionnalité:	RG 4
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2021
Date d'édition 02.07.2016
Remplace l'attestation du 29.11.2011

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie



Martin Jordi



Sabine Lascheit