

VKF Hagelschutz VKF Nr. 22953

Gruppe 122	Dach - Thermische Sonnenkollektoren
Gesuchsteller	Liebi LNC AG Heizsysteme Burgholz 3753 Oey-Diemtigen Schweiz
Hersteller	Gasokol GmbH 4351 Saxen Austria
Produkt	Aufdachkollektor LNC/SPY 2.25
Beschrieb	Thermischer Flachkollektor LNC/SPY 2.25. Gehärtetes Glas, Stärke 4,0 mm. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf die Abdeckung und die Unterkonstruktion.
Unterlagen	-: Bestätigung Hersteller '20150622' (22. Juni 2015)
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 6. 2014 (Glas ESG > 3mm)
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand: HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2020
Ausstelldatum 06.08.2015
Ersetzt Anerkennung vom 08.02.2012

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Martin Jordi



Sabine Lascheit