

VKF Hagelschutz VKF Nr. 22955

Gruppe 122	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
Gesuchsteller	Liebi LNC AG Heizsysteme Burgholz 3753 Oey-Diemtigen Schweiz	
Hersteller	Gasokol GmbH 4351 Saxen Austria	
Produkt	Indachkollektor LNC/bigHAR	
Beschrieb	Thermischer Flachkollektor LNC/bigHAR und LNC/bigHAR_H. Gehärtetes Glas, Stärke 3,2 mm. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf die Abdeckung und die Unterkonstruktion.	
Unterlagen	-: Bestätigung Hersteller '20150622' (22. Juni 2015)	
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 6. 2014 (Glas ESG > 3mm)	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2020
Ausstelldatum 06.08.2015
Ersetzt Anerkennung vom 08.02.2012

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



Martin Jordi



Sabine Lascheit