

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 23393

<b>Gruppe 113</b>	Dach - Kunststoffplatten	
<b>Gesuchsteller</b>	Glaromat AG Fennen 3 8867 Niederurnen Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Dott. Gallina s.r.l. La Loggia (TO) Italy	
<b>Produkt</b>	Thermowell	
<b>Beschrieb</b>	Stegwellplatte aus Polycarbonat (PC 2'000 g/m <sup>2</sup> ). Profilbreite = 177 mm. Profilhöhe = 51 mm. Plattenstärke = 6 mm.	
<b>Unterlagen</b>	Egli Engineering AG: Prüfbericht '437.1' (15. November 2013), Prüfbericht '437.2' (15. Dezember 2014), Prüfbericht '437.1.1' (5. Juni 2014), Prüfbericht '437.1.1.1' (4. Juli 2014)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	11 VKF Kunststoffplatten vom 1. 4. 2011	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW 5*
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 3*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2019	
Ausstelldatum	03.07.2014	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	12.07.2012	



Sabine Lascheit



Martin Jordi