



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 23397

Groupe 133	Façade - Panneaux en matière synthétique	
Requérant	FunderMax GmbH IZ-NÖ-Süd Strasse 3 2355 Wiener Neudorf Austria	
Fabricant	FunderMax GmbH 2355 Wiener Neudorf Austria	
Produit	Max Exterior F, 6 mm	
Description	Plaques pour balcons et façades. Stratifiées avec protection extérieure contre les intempéries en résine de polyuréthane acrylique. Epaisseur: 6 mm. Surface: NT, NH, NG, NM. Le produit a été testé avec les joints ouverts.	
Documentation	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '132_1005_001' (27. Februar 2012)	
Conditions d'examen	AEAI 11 « Plaques en matière plastique » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 4*
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4*
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4*
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG --
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG --
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG 4*
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	06.08.2013	
Remplace l'attestation du	-	
	Association des établissements cantonaux d'assurance incendie	

F. Oldenburg

Martin Jordi