

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 23399

<b>Gruppe 133</b>	Fassade - Kunststoffplatten	
<b>Gesuchsteller</b>	FunderMax GmbH IZ-NÖ-Süd Strasse 3 2355 Wiener Neudorf Austria	
<b>Hersteller</b>	FunderMax GmbH 2355 Wiener Neudorf Austria	
<b>Produkt</b>	Max Exterior F, 8 mm und Max Exterior F, 10 mm	
<b>Beschrieb</b>	Balkon- und Fassadenplatten. Laminat mit äusserem Witterungsschutz und Acryl-Polyurethan-Harzen. Stärke = 8 mm bzw. 10 mm. Oberflächen: NT, NH, NG, NM. Das Produkt wurde mit offenen Fugen geprüft.	
<b>Unterlagen</b>	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '132_1005_003' (10. Mai 2012), Prüfbericht '132_1005_002' (27. Februar 2012)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	11 VKF Kunststoffplatten vom 1. 4. 2011	
<b>Klassifikation</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 5*
<b>Beurteilung</b>	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5*
<b>Bemerkungen</b>	<p>* Die Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand vermindert sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung.</p> <p>* Die Prüfung wurde analog den VKF Prüfbestimmungen Hagel auch mit Eiskugeln von 6 und 7 cm Durchmesser durchgeführt. Bei diesen Beschüssen blieb das Bauprodukt in Bezug auf Aussehen und Wasserdichtheit schadensfrei.</p>	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2018	
Ausstelldatum	06.08.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi