

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 23704

<b>Gruppe</b>	114 - Dach - Lichtkuppeln	
<b>Gesuchsteller</b>	Lamilux Heinrich Strunz GmbH Ziehstrasse 2 95111 Rehau Germany	
<b>Hersteller</b>	Lamilux Heinrich Strunz GmbH 95111 Rehau Germany	
<b>Produkt</b>	Rechteckige Lichtkuppel System F100 in TIP Technologie (PET-G)	
<b>Beschrieb</b>	Zweischalige Lichtkuppel aus Polyethylen-Teraphtalat Glykol mod. PET-G (Aussenschale). Aussenschale opal, Stärke = 3 mm. Innenschale klar, Stärke = 3mm. Rand mit PVC-Profil abgedeckt. Geprüft mit originalem Aufsatzkranz. Anerkennung VKF Hagelschutz gilt für alle erhältlichen Grössen.	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '259-12/1' (18. September 2012), Prüfbericht '259-12/2' (18. September 2012); IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Gutachterliche Stellungnahme '317092704-1' (7. Dezember 2017)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012, 10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
<b>Klassifikation</b>	Hagelwiderstand Aussehen	HW 3*
<b>Beurteilung</b>	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 3*
<b>Bemerkungen</b>		

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2022  
**Ausstelldatum** 01.02.2018  
**Ersetzt Dokument vom** 01.11.2012

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Martin Jordi



Eveline Augsburg