

VKF Hagelschutz VKF Nr. 23705

Gruppe	114 - Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	Lamilux Heinrich Strunz GmbH Ziehstrasse 2 95111 Rehau Germany	
Hersteller	Lamilux Heinrich Strunz GmbH 95111 Rehau Germany	
Produkt	Rechteckige Lichtkuppel System F100 in TIP Technologie (GF-UP)	
Beschrieb	Zweischalige Lichtkuppel aus Glasfaser verstärktem, unges. Polyesterharz GF-UP (Aussenschale). Aussenschale grünblau-transparent, Stärke = 2 mm. Innenschale grünblau-transparent, Stärke = 2 mm. Rand mit PVC-Profil abgedeckt. Geprüft mit originalem Aufsatzkranz. Anerkennung VKF Hagelschutz gilt für alle erhältlichen Grössen.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '259-12/1' (18. September 2012), Prüfbericht '259-12/3' (22. September 2012), Prüfbericht '259-12/4' (22. September 2012); IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Gutachterliche Stellungnahme '317092704-2' (7. Dezember 2017)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012, 10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 6. 2014, Version 1.04	
Klassifikation	Hagelwiderstand Aussehen	HW 3*
Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 2*
Bemerkungen		

Gültigkeitsdauer 31.12.2022
Aussteldatum 01.02.2018
Ersetzt Dokument vom 01.11.2012

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen



Martin Jordi



Eveline Augsburg