

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 23758

<b>Groupe</b>	121 - Toiture - modules photovoltaïques
<b>Requérant</b>	aleo solar GmbH Marius-Eriksen-Strasse 1 17291 Prenzlau Germany
<b>Fabricant</b>	aleo solar GmbH 17291 Prenzlau Germany
<b>Produit</b>	Type S_18 sol, S_19 sol, S_77 sol et S_79 sol
<b>Description</b>	Modules photovoltaïques à intégrer dans la toiture. L'homologation de la résistance à la grêle concerne uniquement la partie solaire, mais pas l'éventuelle couverture des bords ni le support.
<b>Documentation</b>	VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut GmbH: Rapport d'essais '40022485' (12. Juni 2012)
<b>Conditions d'examen</b>	Décision AEAI B « Eléments solaires » version 1.04 du 01.11.2016; Décision AEAI B « Eléments solaires » du 01.04.2011 (IEC 61215 / IEC 61646, verre VST > 3 mm)
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle fonctionnalité RG 3
<b>Remarques</b>	

**Durée de validité** 31.12.2023  
**Date d'édition** 01.05.2018  
**Remplace l'attestation du** 19.02.2013

Association des établissements cantonaux



Martin Jordi



Eveline Augsburger