



Protection contre la grêle AEAI n° 23978

Demandeur

Saint-Gobain Weber AG
Täferstrasse 11b
5405 Baden - Dättwil
Schweiz

Fabricant

Saint-Gobain Weber AG
5405 Baden - Dättwil
Schweiz

Groupe 134 - Façade - Crépi sur isolation périphérique

Produit Marmoran Mineralwolldämmung MW1

Description

Système d'isolation thermique extérieure.
Isolant en laine minérale Marmoran d'épaisseur 10 cm.
Mortier ISO-combi KK 71 d'épaisseur 5 mm.
Treillis d'armature en fibres de verre standard rouge KA 60.
Fond Marmoran G 111.
Crépi ribé plein Marmoran Carrara A 210 d'épaisseur 2 mm.
Testé avec des arêtes non protégées.

Documentation : '373.3' (20.November 2012)

Conditions d'examen AEAI 08 « Crépi sur isolation extérieure » du 01.11.2012

Classification

Résistance à la grêle translucidité RG --

Evaluation

Résistance à la grêle minimale RG 3*

Résistance à la grêle étanchéité RG 3*

Résistance à la grêle protection de lumière RG --

Remarques

Durée de validité 31.12.2018

Date d'édition 02.05.2013

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

F. Oldenburg

Martin Jordi

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité

Mécanique

Protection de lumière

Étanchéité