

VKF Hagelschutz VKF Nr. 23979

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Saint-Gobain Weber AG Täfernstrasse 11b 5405 Baden - Dättwil Schweiz	
Hersteller	Saint-Gobain Weber AG 5405 Baden - Dättwil Schweiz	
Produkt	Marmoran Marmopor Plus 031 KK52	
Beschrieb	Aussenwärmedämmsystem. Marmoran Marmopor Plus 031, 10 cm. Silicon Einbettungsmasse zementfrei KK52, 3 mm. Armierungsglasgittergewebe Standard rot KA60. Marmoran Grund G111. Marmoran Carrara Vollabrieb Aussen A 210, 2 mm. Ohne Kantenschutz geprüft.	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '373.2' (20. November 2012)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 11. 2012	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	02.05.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung Nr.		



F. Oldenburg



Martin Jordi