



Protection contre la grêle AEAI n° 23979

Demandeur

Saint-Gobain Weber AG
Täferenstrasse 11b
5405 Baden - Dättwil
Schweiz

Fabricant

Saint-Gobain Weber AG
5405 Baden - Dättwil
Schweiz

Groupe 134 - Façade - Crépi sur isolation périphérique

Produit Marmoran Marmopor Plus 031 KK52

Description

Système d'isolation thermique extérieure.
Isolant Marmoran Marmopor Plus 031 d'épaisseur 10 cm.
Masse d'enrobage au silicone sans ciment KK 52 d'épaisseur 3 mm.
Treillis d'armature en fibres de verre standard rouge KA 60.
Fond Marmoran G 111.
Crépi ribé plein Marmoran Carrara A 210 d'épaisseur 2 mm.
Testé avec des arêtes non protégées.

Documentation : '373.2' (20. November 2012)

Conditions d'examen AEAI 08 « Crépi sur isolation extérieure » du 01.11.2012

Classification Résistance à la grêle translucidité RG --
Evaluation Résistance à la grêle aspect RG 5*
Résistance à la grêle minimale sans aspect RG 4*
Résistance à la grêle protection de lumière RG --

Remarques

Durée de validité 31.12.2018

Date d'édition 02.05.2013

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

F. Oldenburg

Martin Jordi

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité Mécanique
Protection de lumière Étanchéité