

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 23987

<b>Gruppe 114</b>	Dach - Lichtkuppeln	
<b>Gesuchsteller</b>	Cupolux AG Glärnischstrasse 7 8853 Lachen Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Cupolux AG 8853 Lachen Schweiz	
<b>Produkt</b>	Cupolux Lichtkuppel Typ EP 10	
<b>Beschrieb</b>	Lichtkuppel PC-EP, dreischalig aus Polycarbonat PC / PC Stegplatte / PMMA klar / klar / opal. Aussenschale 3 mm, Randüberdeckend. Innenschalen 10 und 3 mm, 8-fach verschraubt. Grösse 0.96 x 0.96 m2, geprüft auf originalem GFK-Aufsetzkranz. Die Anerkennung gilt für alle Grössen < 1.5m <sup>2</sup> .	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '270-12/1' (10. Dezember 2012)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 5*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW 5*
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5*
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2018	
Ausstelldatum	04.03.2013	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi