

VKF Hagelschutz VKF Nr. 23988

Gruppe 114	Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	Cupolux AG Glärnischstrasse 7 8853 Lachen Schweiz	
Hersteller	Cupolux AG 8853 Lachen Schweiz	
Produkt	Lichtkuppeln aus Polycarbonat PC	
Beschrieb	Dreischalig PC / PMMA / PMMA klar / opal / opal. Aussenschale 3 mm, Rand überdeckend. Innenschalen 3 und 2 mm, 6- und 10-fach verschraubt. Grösse: 0.96 x 0.96 m ² , geprüft auf originalem GFK-Aufsetzkranz. Grösse: 0.96 x 1.16 m ² , geprüft auf originalem GFK-Aufsetzkranz. Grösse: rund 0.96 m, geprüft auf originalem GFK-Aufsetzkranz. Die Anerkennung gilt für alle Grössen < 1.5m ² .	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '270-12/2' (10. Dezember 2012)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012	
Klassifikation	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
Beurteilung	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW 3*
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	04.03.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi