

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 23989

<b>Gruppe 114</b>	Dach - Lichtkuppeln	
<b>Gesuchsteller</b>	Cupolux AG Glärnischstrasse 7 8853 Lachen Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Cupolux AG 8853 Lachen Schweiz	
<b>Produkt</b>	Lichtkuppeln aus Polycarbonat PC	
<b>Beschrieb</b>	Dreischalig PC / PMMA / PMMA klar / opal / opal. Aussenschale 3 mm, Rand überdeckend. Innenschalen 3 und 2 mm, 6- und 10-fach verschraubt. Grösse: 1.46 x 2.06 m2, geprüft auf originalem GFK-Aufsetzkranz. Grösse: rund Ø 1.46 m, geprüft auf originalem GFK-Aufsetzkranz. Die Anerkennung gilt für alle Grössen > 1.5m <sup>2</sup> .	
<b>Unterlagen</b>	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '270-12/3' (10. Dezember 2012)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 2*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 2*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW 5*
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5*
<b>Bemerkungen</b>		
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2018	
Ausstelldatum	04.03.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi