



VKF Hagelschutz Nr. 23992

Inhaber /-in
Cupolux AG
Allmendstrasse 92
8041 Zürich

Hersteller /-in
Cupolux AG
8041 Zürich

Gruppe	114 - Dach - Lichtkuppeln	
Produkt	Lichtkuppeln CUPOLUX MULTIPERFORM. Grössen < 1.5m ² (Gruppe I)	
Beschreibung	<p>Zweischalige Lichtkuppel, Aussenschale Rand überdeckend über Flachfenster, Fenster 2-fach verglast in Hart-PVC-Rahmen. Aussenschale Vollplatte aus Polycarbonat PC, 3 mm, klar oder opal. Randüberdeckend. Innenschale Vollplatte aus Polymethyl-Metacrylat PMMA, 2 mm, opal. Form rechteckig. Lichtkuppel offenbar oder fest verschraubt. Geprüft auf originalem GFK-Aufsetzkranz. Zwischen Lichtkuppel und Schale eingeklemmtes Schaumstoffband 25 * 6 mm². Die Anerkennung gilt für alle Grössen < 1.5m². Schutzkappe der Verschraubung = Verschleissteil, nicht geprüft.</p>	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '287-13/1' (28. März 2013), Gutachterliche Stellungnahme '460-18/5' (24. Januar 2019), Prüfbericht '460-18/2' (24. Januar 2019)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012	
Klassifikation	Hagelwiderstand Aussehen	HW 5*
Beurteilung	Hagelwiderstand Funktionalität	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2024	Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen
Ausstellungsdatum	03.05.2019	
Ersetzt Dokument vom	-	

M. Jordi

Martin Jordi

E. Augsburg

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW 5*	Mechanik	HW 5*
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 4*

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch