



## VKF Hagelschutz Nr. 24007

**Inhaber /-in**  
Soprema AG  
Härdlistrasse 1-2  
8957 Spreitenbach  
Schweiz

**Hersteller /-in**  
Soprema AG  
8957 Spreitenbach  
Schweiz

**Gruppe** 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

**Produkt** Sopralen Premier EP 5 ard flam

**Beschreibung** Polymerbitumenbahn (SBS).  
Stärke: 5.2 mm; Rohdichte: 1.27 g/m<sup>3</sup>.  
Trägereinlage: Polyestervlies.  
Oberseite: Schiefer; Unterseite: Flammfolie.  
Hagelwiderstand gilt für starre und flexible Unterlage.

**Unterlagen** Tecnotest AG: Prüfbericht 'A4166-01' (12. Dezember 2012); FPC Flüeler Polymer Consulting: Gutachterliche Stellungnahme '463-18/1' (30. Juli 2018)

**Prüfbestimmungen** 09 VKF Dichtungsbahnen vom 1. 7. 2015, Version 1.03

**Klassifikation  
Beurteilung** Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

### Bemerkungen

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2023  
**Ausstellungsdatum** 31.10.2018  
**Ersetzt Dokument vom** 22.02.2013

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit

Mechanik

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW 5

Lichtabschirmung

Wasserdichtheit

Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW 5

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch