



VKF Hagelschutz Nr. 24007

Inhaber /-in
Soprema AG
Härdlistrasse 1
8957 Spreitenbach
Schweiz

Hersteller /-in
Soprema AG
8957 Spreitenbach
Schweiz

Gruppe 107 - Dach - Dichtungsbahnen (Materialprüfung)

Produkt Sopralen Premier EP 5 ard flam

Beschreibung Polymerbitumenbahn (SBS).
Stärke: 5.2 mm; Rohdichte: 1.27 g/m³.
Trägereinlage: Polyestervlies.
Oberseite: Schiefer; Unterseite: Flammfolie.
Hagelwiderstand gilt für starre und flexible Unterlage.
Es wurde nur die Dichtungsbahn ohne Naht und Befestigungen geprüft (keine Systemprüfung).

Unterlagen Tecnotest AG: Prüfbericht 'A4166-01' (12. Dezember 2012); FPC Flüeler Polymer Consulting: Gutachterliche Stellungnahme '463-18/1' (30. Juli 2018)

Prüfbestimmungen 09 VKF Dichtungsbahnen vom 1. 7. 2015, Version 1.03

Klassifikation Hagelwiderstand Funktionalität HW 5
Beurteilung

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2023
Ausstellungsdatum 25.03.2020
Ersetzt Dokument vom 01.10.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit
Lichtabschirmung

Mechanik
Wasserdichtheit

Wasserdichtheit auf starrer Unterlage HW 5
Wasserdichtheit auf flexibler Unterlage HW 5

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch