

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24008

Gruppe 114	Dach - Lichtkuppeln	
Gesuchsteller	Sadler-Lichtkuppeln II. Betriebsstrasse 16 2514 Traiskirchen-Süd Austria	
Hersteller	Sadler-Lichtkuppeln 2514 Traiskirchen-Süd Austria	
Produkt	RWA-Lichtkuppel	
Beschrieb	Dreischalig aus Polymethyl-Metacrylat PMMA/PMMA/PMMA. Aussenschale 6 mm klar. Innenschalen 3 mm Opal. Kuppel fest verschraubt, Befestigung inkl. Abdeckung. Grösse 1.5 x 1.5 m2. Geprüft auf originale Aufsatzkranz.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '233-12/1' (3. März 2012)	
Prüfbestimmungen	10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW 5*
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 3*
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	31.05.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi