



VKF Hagelschutz Nr. 24008

Inhaber /-in
Sadler-Lichtkuppeln
II. Betriebsstrasse 16
2514 Traiskirchen-Süd
Austria

Hersteller /-in
Sadler-Lichtkuppeln
2514 Traiskirchen-Süd
Austria

Gruppe 114 - Dach - Lichtkuppeln

Produkt RWA-Lichtkuppel

Beschreibung Dreischalig aus Polymethyl-Metacrylat PMMA/PMMA/PMMA.
Aussenschale 6 mm klar.
Innenschalen 3 mm Opal.
Kuppel fest verschraubt, Befestigung inkl. Abdeckung.
Grösse 1.5 x 1.5 m2.
Geprüft auf originale Aufsatzkranz.

Unterlagen : '233-12/1' (3. März 2012)

Prüfbestimmungen 10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 8. 2012

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5*
Beurteilung Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen HW 3*
Minimaler Hagelwiderstand HW 3*
Hagelwiderstand Lichtabschirmung HW --

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2018

Ausstellungsdatum 31.05.2013

Ersetzt Dokument vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

F. Oldenburg

Martin Jordi

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit

Mechanik

Lichtabschirmung

Wasserdichtheit

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch