



## Protection contre la grêle AEAI n° 24009

**Demandeur**  
Sadler-Lichtkuppeln  
II. Betriebsstrasse 16  
2514 Traiskirchen-Süd  
Austria

**Fabricant**  
Sadler-Lichtkuppeln  
2514 Traiskirchen-Süd  
Austria

**Groupe** 114 - Toiture – Coupoles d'éclairage

**Produit** RWA-Lichtkuppel

### Description

**Documentation** FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '233-12/5' (3. März 2012)

**Conditions d'examen** AEAI 10 « Coupoles d'éclairage » du 01.01.2010

**Classification** Résistance à la grêle translucidité RG 3\*  
**Evaluation** Résistance à la grêle minimale RG 3\*  
Résistance à la grêle étanchéité RG 3\*  
Résistance à la grêle protection de lumière RG --


### Remarques

**Durée de validité** 31.12.2018

**Date d'édition** 31.05.2013

**Remplace l'attestation du** -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie

  
F. Oldenburg

  
Martin Jordi

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité Mécanique  
Protection de lumière Étanchéité