



## VKF Hagelschutz Nr. 24009

**Inhaber /-in**  
Sadler-Lichtkuppeln  
II. Betriebsstrasse 16  
2514 Traiskirchen-Süd  
Austria

**Hersteller /-in**  
Sadler-Lichtkuppeln  
2514 Traiskirchen-Süd  
Austria

**Gruppe** 114 - Dach - Lichtkuppeln

**Produkt** RWA-Lichtkuppel

**Beschreibung** Dreischalig aus Polymethyl-Metacrylat PMMA/PMMA/PMMA.  
Aussenschale 3 mm klar.  
Innenschalen 3 mm Opal.  
Kuppel fest verschraubt.  
Grösse 1.5 x 1.5 m2.  
Geprüft auf originale Aufsatzkranz.

**Unterlagen** FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '233-12/5' (3. März 2012)

**Prüfbestimmungen** 10 VKF Lichtkuppeln vom 1. 1. 2010

**Klassifikation** Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit HW 3\*  
**Beurteilung** Minimaler Hagelwiderstand HW 3\*  
Hagelwiderstand Wasserdichtheit HW 3\*  
Hagelwiderstand Lichtabschirmung HW --


**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2018

**Ausstellungsdatum** 31.05.2013

**Ersetzt Dokument vom** -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

  
F. Oldenburg

  
Martin Jordi

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit

Mechanik

Lichtabschirmung

Wasserdichtheit

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch