



Protection contre la grêle AEAI n° 24088

Demandeur
Contec AG
Glütschbachstrasse 90
3661 Uetendorf
Schweiz

Fabricant
Duraproof technologies GmbH
66687 Wadern-Büschfeld
Germany

Groupe 108 - Toiture – Lés d'étanchéité (essai système)

Produit EPDM CONTEC PROOF

Description Lé d'étanchéité en matière synthétique / Caoutchouc.
Matériau à base d'EPDM.
Couleur noire.
Epaisseur 1,3 mm ou 1,5 mm.

Documentation FPC Flüeler Polymer Consulting: Rapport d'essais '278-12/1' (21. Dezember 2012),
Rapport d'essais '278-12/2' (22. Dezember 2012)

Conditions d'examen AEAI 09 «Lés d'étanchéité» du 01.01.2010

Classification sur base souple RG 5*
Evaluation Résistance à la grêle minimale RG 5*
Résistance à la grêle translucidité RG --
Résistance à la grêle protection de lumière RG --


Remarques

Durée de validité 31.12.2018

Date d'édition 08.03.2013

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie


F. Oldenburg


Martin Jordi

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité Mécanique
Protection de lumière Étanchéité