

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24100

Gruppe 129	Fassade - Sandwichpaneele	
Gesuchsteller	Montana Bausysteme AG Durisolstrasse 11 5612 Villmergen Schweiz	
Hersteller	Montana Bausysteme AG 5612 Villmergen Schweiz	
Produkt	Montanatherm MTW-V	
Beschrieb	Sandwichelemente, Dickenbereich 80 bis 180 mm. Bestehend aus beidseitigen Stahldeckschichten (nominelle Blechdicke: innen 0,45 mm und aussen 0,63 mm) mit 25 my Polyesterbeschichtung und innenliegendem PIR-Kern mit nomineller Rohdichte von 37-40 kg/m ³ . Die Elemente werden verdeckt befestigt. Die Schnittkante wurde nicht getestet, da diese im Einbau konstruktiv verdeckt ist.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '277-12/1' (27. November 2012), Prüfbericht 'ergänzende Testprotokoll Nr. 1.2' (21. Dezember 2012)	
Prüfbestimmungen	20 VKF Sandwichelement vom 1. 9. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand: Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3 HW 3

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2018
Ausstelldatum 22.02.2013
Ersetzt Anerkennung vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



F. Oldenburg



Martin Jordi