



VKF Hagelschutz Nr. 24118

Inhaber /-in
Villas Austria GmbH
Industriestrasse 18
9586 Fürnitz
Austria

Hersteller /-in
Villas Austria GmbH
9586 Fürnitz
Austria

Gruppe 109 - Dach - Schindeln

Produkt Villas DichtDach PM Schindeln

Beschreibung Bitumenschindeln (polymermodifiziert) für Dacheindeckungen in den Formen Rechteck und Biberschwanz mit mineralischen Oberflächen. Systemstärke Variabel von 2-lagig auf 3-lagig (infolge überlappender Verlegung der Schindelplatten):
- 2-lagig: Systemstärke 8,5mm (inkl. 1,5 mm Unterdeck-Unterspannbahn).
- 3-lagig: Systemstärke 12,0mm (inkl. 1,5 mm Unterdeck-Unterspannbahn).

Unterlagen IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '111_1006_003' (26. September 2012), Gutachterliche Stellungnahme '318071801-2' (20. Dezember 2018)

Prüfbestimmungen 06 VKF Blech, Version 1.02 vom 1. 6. 2014 ; 12 VKF Bitumenplatte vom 1. 7. 2015, Version 1.04; 13 VKF Schindel vom 1. 4. 2011, Version 1.03

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 5
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 17.04.2019
Ersetzt Dokument vom 04.03.2013

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW --
Lichtabschirmung	HW --	Wasserdichtheit	HW 5

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch