

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24186

Gruppe 117	Dach - Verglasung	
Gesuchsteller	Glas Trösch AG Industriestrasse 29 4922 Bützberg Schweiz	
Hersteller	Glas Trösch AG 4922 Bützberg Schweiz	
Produkt	Swisslamex Verbundsicherheitsglas	
Beschrieb	Verbundsicherheitsglas VSG 16-2. Glasaufbau = 2 x 8 mm Floatglas + PVB Folie. Scheibenbreite = 800 mm. Scheibenhöhe = 1000 mm. Kantenausbildung = geschliffen.	
Unterlagen	Empa: Prüfbericht '860'151/3 V' (9. August 2008); FPC Flüeler Polymer Consulting: Gutachten '265-12/1' (12. November 2012)	
Prüfbestimmungen	04 VKF Flachverglasung vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 5
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 5
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 5
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	22.03.2013	
Ersetzt Anerkennung vom	-	

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



F. Oldenburg



Martin Jordi