

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24201

Gruppe 118	Dach - Ziegel	
Gesuchsteller	Creaton AG Dillinger Strasse 60 86637 Wertingen Germany	
Hersteller	Creaton AG 86637 Wertingen Germany	
Produkt	Flachdachziegel - MZ3	
Beschrieb	Tondachziegel für überlappende Verlegung. Grösse ca. 255 mm * 420 mm. Deckbreite 203 mm bis 207 mm. Decklänge 343 mm bis 358 mm. Die Prüfung wurde mit und ohne Sturmklammern durchgeführt. Oberfläche glasiert (alle erhältlichen Farben) oder naturrot.	
Unterlagen	IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Prüfbericht '118_1001_003' (29. August 2012), Prüfbericht '118_1001_004' (29. August 2012)	
Prüfbestimmungen	01 VKF Ziegel vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	01.05.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi