



Protection contre la grêle AEAI n° 24201

Demandeur
Creaton AG
Dillinger Strasse 60
86637 Wertingen
Germany

Fabricant
Creaton AG
86637 Wertingen
Germany

Groupe 118 - Toiture - Tuiles

Produit Flachdachziegel - MZ3

Description Tuiles en terre cuite pour pose en discontinu.
Taille: env. 255 mm * 420 mm.
Largeur de couverture: 203 à 207 mm.
Longueur de couverture: 343 à 358 mm.
L'examen a été réalisé avec et sans crochets tempête.
Surface émaillée (toutes les couleurs disponibles) ou rouge naturel.

Documentation : '118_1001_003' (29. August 2012), '118_1001_004' (29. August 2012)

Conditions d'examen AEAI 01 « Tuiles » du 01.04.2011

Classification Résistance à la grêle minimale sans aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle étanchéité RG 4
Résistance à la grêle translucidité RG --
Résistance à la grêle aspect RG 4


Remarques

Durée de validité 31.12.2018

Date d'édition 01.05.2013

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie


F. Oldenburg


Martin Jordi

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	Mécanique
Protection de lumière	Étanchéité