

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 24204

<b>Gruppe 122</b>	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
<b>Gesuchsteller</b>	Nau Tank- und Energietechnik GmbH Felsenastrasse 5 7000 Chur Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Nau GmbH 85368 Moosburg Germany	
<b>Produkt</b>	FLATLINE BE PRO PLUS	
<b>Beschrieb</b>	Thermischer Flachkollektor. Abdeckung aus Solar-Sicherheits-Glas 3.2 mm. Solar Keymark Nummer 011-7S186 F. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.	
<b>Unterlagen</b>	-: Bestätigung Hersteller '-' (8. Januar 2013)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 11. 2012 (Glas ESG > 3mm)	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
<b>Bemerkungen</b>		
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2018	
Ausstelldatum	04.04.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi