

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24206

Gruppe 122	Dach - Thermische Sonnenkollektoren	
Gesuchsteller	Nau Tank- und Energietechnik GmbH Felsenastrasse 5 7000 Chur Schweiz	
Hersteller	Nau GmbH 85368 Moosburg Germany	
Produkt	SAPHIRLINE / SAPHIRLINE Q	
Beschrieb	Thermischer Flachkollektor. Abdeckung aus Solar-Sicherheits-Glas 3.2 mm. Solar Keymark Nummer 011-7S1489 F. Die Hagelprüfung bezieht sich nur auf den solaren Teil, nicht auf eine allfällige Randabdeckung und die Unterkonstruktion.	
Unterlagen	-: Bestätigung Hersteller '-' (8. Januar 2013)	
Prüfbestimmungen	B VKF Beschluss Solare Elemente vom 1. 11. 2012 (Glas ESG > 3mm)	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
Bemerkungen		
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	04.04.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi