



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 24343

| | | |
|--------------------------------------|---|--|
| Groupe 150 | Autre - Couvertures pour piscine | |
| Requérant | Meier Systems AG C.F.L. - Lohnerstrasse 22/29 3645 Gwatt Schweiz | |
| Fabricant | Meier Systems AG 3645 Gwatt Schweiz | |
| Produit | Schwimmbad-Rollladenprofil Polycarbonat 80 | |
| Description | Profilé alvéolaire en polycarbonate de 80 * 16 mm. (PC) solaire coloré. | |
| Documentation | IBS- Institut für Brandschutztechnik und Sicherheitsforschung Gesellschaft m.b.H.: Rapport d'essais '150_1014_001' (12. März 2013) | |
| Conditions d'examen | AEAI 14 « Couvertures de piscines » du 01.07.2015, version 1.04 | |
| Classification Evaluation | Résistance à la grêle minimale: | RG 4* |
| | Résistance à la grêle minimale sans aspect: | RG 4* |
| | Résistance à la grêle aspect: | RG 4* |
| | Résistance à la grêle protection de lumière: | RG -- |
| | Résistance à la grêle translucidité: | RG -- |
| | Résistance à la grêle mécanique: | RG 5* |
| | Résistance à la grêle étanchéité: | RG 4* |
| Remarques | * Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux | |
| Durée de validité | 31.12.2018 | |
| Date d'édition | 17.05.2013 | Association des établissements cantonaux d'assurance incendie |
| Remplace l'attestation du | - | |

F. Oldenburg

Martin Jordi