

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24392

Gruppe 134	Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung	
Gesuchsteller	Haering GmbH Mühlstrasse 2 - 10 74199 Unterheinriet Germany	
Hersteller	Haering GmbH 74199 Unterheinriet Germany	
Produkt	Haering WDV-System	
Beschrieb	Wärmedämmverbundsystem aus EPS, organisch gebunden. Dämmstoff: Haering EPS-Dämmplatte 035 WDV (PS 20 SE). Unterputz: Haering VS-Spachtel (d = 3 - 4 mm). Bewehrung: Haering Glasseidengittergewebe F. Oberputz: Haering Siloxanputz, Korn 2 mm. Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.	
Unterlagen	FPC Flüeler Polymer Consulting: Prüfbericht '282-13/1c' (26. März 2013)	
Prüfbestimmungen	08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 11. 2012	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW --
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW --
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW 4*
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	31.05.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi