



Protection contre la grêle AEAI n° 24392

Demandeur
Haering GmbH
Mühlstrasse 2 - 10
74199 Unterheinriet
Germany

Fabricant
Haering GmbH
74199 Unterheinriet
Germany

Groupe 134 - Façade - Crépi sur isolation périphérique

Produit Haering WDV-System

Description Système composite d'isolation thermique en PSE à liant organique.
Isolant: panneau Haering en PSE 035 WDV (PS 20 SE).
Crépi de fond: enduit Haering VS (d = 3 - 4 mm).
Armature: treillis en soie de verre Haering F.
Enduit de surface: crépi Haering à base de siloxane, granulométrie 2 mm.
L'échantillon a été testé avec une protection sur les arêtes.

Documentation : '282-13/1c' (26. März 2013)

Conditions d'examen AEAI 08 « Crépi sur isolation extérieure » du 01.11.2012

Classification Résistance à la grêle translucidité RG --
Evaluation Résistance à la grêle minimale sans aspect RG 4*
Résistance à la grêle protection de lumière RG --
Résistance à la grêle étanchéité RG 4*

Remarques

Durée de validité 31.12.2018

Date d'édition 31.05.2013

Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie


F. Oldenburg


Martin Jordi

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	Mécanique
Protection de lumière	Étanchéité