



## VKF Hagelschutz Nr. 24392

**Inhaber /-in**  
Haering GmbH  
Mühlstrasse 2 - 10  
74199 Unterheinriet  
Germany

**Hersteller /-in**  
Haering GmbH  
74199 Unterheinriet  
Germany

**Gruppe** 134 - Fassade - Putz auf Aussenwärmedämmung

**Produkt** Haering WDV-System

**Beschreibung** Wärmedämmverbundsystem aus EPS, organisch gebunden.  
Dämmstoff: Haering EPS-Dämmplatte 035 WDV (PS 20 SE).  
Unterputz: Haering VS-Spachtel (d = 3 - 4 mm).  
Bewehrung: Haering Glasseidengittergewebe F.  
Oberputz: Haering Siloxanputz, Korn 2 mm.  
Der Probekörper wurde mit Kantenschutz geprüft.

**Unterlagen** : '282-13/1c' (26. März 2013)

**Prüfbestimmungen** 08 VKF Putz auf Aussendämmung vom 1. 11. 2012

**Klassifikation** Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit HW --  
**Beurteilung** Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen HW 4\*  
Hagelwiderstand Lichtabschirmung HW --  
Hagelwiderstand Wasserdichtheit HW 4\*

**Bemerkungen**

**Gültigkeitsdauer** 31.12.2018

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

**Ausstellungsdatum** 31.05.2013

**Ersetzt Dokument vom** -

  
F. Oldenburg

  
Martin Jordi

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit

Mechanik

Lichtabschirmung

Wasserdichtheit

**Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen VKF**

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch