



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 24395

Groupe 146	Façade – Volets	
Requérant	Kindt Fensterladen AG Wehntalerstrasse 113 8105 Regensdorf Schweiz	
Fabricant	Kindt Fensterladen AG 8105 Regensdorf Schweiz	
Produit	Vista B75	
Description	Volet formé de profilés en aluminium extrudé. Lamelles larges de 75 mm inclinables en continu, fermées sur le côté. Liaisons lamelles - logement et lamelles - barre de réglage au moyen de pièces en plastique résistantes à la lumière et aux intempéries. Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®. Surface mate avec une structure fine.	
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '401.1' (10. Oktober 2013)	
Conditions d'examen	AEAI 17 "Pierre naturelle" du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 3*
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4*
	Résistance à la grêle aspect:	RG 3*
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG 4*
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG 4*
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG --
Remarques	* Cette classification est valable uniquement pour des produits neufs. La résistance à la grêle peut diminuer sensiblement en quelques années en raison du vieillissement naturel des matériaux	
Durée de validité	31.12.2018	
Date d'édition	11.10.2013	
Remplace l'attestation du	-	

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

F. Oldenburg

Martin Jordi