

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 24395

<b>Gruppe 146</b>	Fassade - Fensterladen	
<b>Gesuchsteller</b>	Kindt Fensterladen AG Wehntalerstrasse 113 8105 Regensdorf Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Kindt Fensterladen AG 8105 Regensdorf Schweiz	
<b>Produkt</b>	Vista B75	
<b>Beschrieb</b>	Fensterladen aus stranggepressten Aluminiumprofil. Stufenlos verstellbare Lamellen 75mm, seitlich geschlossen. Verbindungen: Lamellen zur Zugstange und Lamellenlager aus lichtbeständigen, hochwetterfesten Kunststoffteilen. Pulverbeschichtung nach Qualicoat® Standard. Oberfläche Feinstruktur matt.	
<b>Unterlagen</b>	Egli Engineering AG: Prüfbericht '401.1' (10. Oktober 2013)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	17 VKF Naturstein vom 1. 4. 2011	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 4*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW 4*
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
<b>Bemerkungen</b>	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2018	
Ausstelldatum	11.10.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi