

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24396

Gruppe 146	Fassade - Fensterladen	
Gesuchsteller	Alurex AG Hilagstrasse 20 8360 Eschlikon Schweiz	
Hersteller	Alurex AG 8360 Eschlikon Schweiz	
Produkt	Vista B75	
Beschrieb	Fensterladen aus stranggepressten Aluminiumprofil. Stufenlos verstellbare Lamellen 75mm, seitlich geschlossen. Verbindungen: Lamellen zur Zugstange und Lamellenlager aus lichtbeständigen, hochwetterfesten Kunststoffteilen. Pulverbeschichtung nach Qualicoat® Standard. Oberfläche Feinstruktur Matt.	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '401.1' (10. Oktober 2013)	
Prüfbestimmungen	17 VKF Naturstein vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 4*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW 4*
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	11.10.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi