

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24397

Gruppe 146	Fassade - Fensterladen	
Gesuchsteller	Kindt Fensterladen AG Wehntalerstrasse 113 8105 Regensdorf Schweiz	
Hersteller	Kindt Fensterladen AG 8105 Regensdorf Schweiz	
Produkt	Vista B100	
Beschrieb	Fensterladen aus stranggepressten Aluminiumprofil. Stufenlos verstellbare Lamellen 100 mm, seitlich geschlossen. Verbindungen: Lamellen zur Zugstange und Lamellenlager aus lichtbeständigen, hochwetterfesten Kunststoffteilen. Pulverbeschichtung nach Qualicoat® Standard. Oberfläche Feinstruktur Matt.	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '401.2' (10. Oktober 2013)	
Prüfbestimmungen	15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3*
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3*
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 3*
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW 4*
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
Bemerkungen	* Diese Klassifikation gilt für neue Materialien. Der Hagelwiderstand kann sich innerhalb weniger Jahre infolge natürlicher Bewitterung vermindern	
Gültigkeitsdauer	31.12.2018	
Ausstelldatum	11.10.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi