

Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

## Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 24400

<b>Groupe 146</b>	Façade – Volets	
<b>Requérant</b>	Kindt Fensterladen AG Wehntalerstrasse 113 8105 Regensdorf Schweiz	
<b>Fabricant</b>	Kindt Fensterladen AG 8105 Regensdorf Schweiz	
<b>Produit</b>	Economica SZ	
<b>Description</b>	Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé de haute qualité. Lamelles obliques aplaties enchâssées dans le cadre, profilées en « Z », de 20 50 20 mm. Cadre formé de profilés obliques de 73 80 28 mm. Revêtement en poudre selon le label Qualicoat®. Surface mate avec une structure fine.	
<b>Documentation</b>	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '401.3' (10. Oktober 2013)	
<b>Conditions d'examen</b>	AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.04.2011	
<b>Classification Evaluation</b>	Résistance à la grêle minimale:	RG 4
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle aspect:	RG 4
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG 5
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG 4
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG --

**Remarques**

**Durée de validité** 31.12.2018  
Date d'édition 11.10.2013  
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux  
d'assurance incendie



F. Oldenburg



Martin Jordi