



Protection contre la grêle AEAI n° 24400

Demandeur
Alurex Kindt AG
Südstrasse 16
3250 Lyss
Schweiz

Fabricant
Alurex Kindt AG
3250 Lyss
Schweiz

Groupe 146 - Façade – Volets

Produit Economica SZ

Description Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé, profilé du cadre 75 mm * 28 mm * 1.7 mm.
Lamelles fixées de manière permanente, fermées sur le côté, profilé des lamelles 50 mm * 20 mm * 1.5 mm.
Revêtement en poudre selon le standard Qualicoat®.
La reconnaissance est valable pour toutes les couleurs disponibles et pour les degrés de brillance satiné et mat avec structure fine mat.

Documentation Egli Engineering AG: Rapport d'essais '401.3' (10. Oktober 2013), Gutachterliche Stellungnahme '24400-Economica-SZ' (3. Juli 2019)

Conditions d'examen AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.04.2011

Classification Résistance à la grêle aspect RG 4
Evaluation Résistance à la grêle fonctionnalité RG 4

Remarques

Durée de validité 31.12.2024
Date d'édition 16.10.2019
Remplace l'attestation du 11.10.2013

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

Martin Jordi

Eveline Augsburger

Le chiffre attribué à la fonctionnalité correspond à la valeur minimale entre les fonctions suivantes:

Translucidité	RG --	Mécanique	RG 5
Protection de lumière	RG 4	Étanchéité	RG --