

## VKF Hagelschutz VKF Nr. 24401

<b>Gruppe 146</b>	Fassade - Fensterladen	
<b>Gesuchsteller</b>	Alurex AG Hilagstrasse 20 8360 Eschlikon Schweiz	
<b>Hersteller</b>	Alurex AG 8360 Eschlikon Schweiz	
<b>Produkt</b>	Economica SZ	
<b>Beschrieb</b>	Fensterladen (Klappladen) aus hochwertigen stranggepressten Aluminiumprofil. Im Rahmen eingelassene abgeplattete Schräglamelle, Z-Profil 20 50 20 mm. Rahmenprofil schrägverlaufend 73 80 28 mm. Pulverbeschichtung nach Qualicoat® Standard. Oberfläche Feinstruktur Matt.	
<b>Unterlagen</b>	Egli Engineering AG: Prüfbericht '401.3' (10. Oktober 2013)	
<b>Prüfbestimmungen</b>	15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 4. 2011	
<b>Klassifikation Beurteilung</b>	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 4
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 4
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 5
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW 4
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --
<b>Bemerkungen</b>		
<b>Gültigkeitsdauer</b>	31.12.2018	
Ausstelldatum	11.10.2013	Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen
Ersetzt Anerkennung vom	-	



F. Oldenburg



Martin Jordi