

VKF Hagelschutz VKF Nr. 24402

Gruppe 146	Fassade - Fensterladen	
Gesuchsteller	Kindt Fensterladen AG Wehntalerstrasse 113 8105 Regensdorf Schweiz	
Hersteller	Kindt Fensterladen AG 8105 Regensdorf Schweiz	
Produkt	Casella F2	
Beschrieb	Fensterladen (Klappladen) aus hochwertigen stranggepressten Aluminiumprofil. Mit zwei nach innen versetzten Füllungsblechen und einer Wandstärke von 1.5 mm. Rahmenprofil mit zwei umlaufenden Nuten zur Aufnahme der Füllungsbleche. Pulverbeschichtung nach Qualicoat® Standard.	
Unterlagen	Egli Engineering AG: Prüfbericht '401.5' (26. März 2013)	
Prüfbestimmungen	15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 4. 2011	
Klassifikation Beurteilung	Minimaler Hagelwiderstand:	HW 3
	Hagelwiderstand minimal ohne Aussehen:	HW 5
	Hagelwiderstand Aussehen:	HW 3
	Hagelwiderstand Lichtdurchlässigkeit:	HW --
	Hagelwiderstand Mechanik:	HW 5
	Hagelwiderstand Lichtabschirmung:	HW 5
	Hagelwiderstand Wasserdichtheit:	HW --

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2018
Ausstelldatum 28.05.2013
Ersetzt Anerkennung vom -

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen



F. Oldenburg



Martin Jordi