



Association des établissements cantonaux d'assurance incendie

Protection contre la grêle AEAI n° AEAI 24402

Groupe 146	Façade – Volets	
Requérant	Kindt Fensterladen AG Wehntalerstrasse 113 8105 Regensdorf Schweiz	
Fabricant	Kindt Fensterladen AG 8105 Regensdorf Schweiz	
Produit	Casella F2	
Description	Volet battant formé de profilés en aluminium extrudé de haute qualité. Remplissage par deux tôles décalées vers l'intérieur. Epaisseur du matériau 1,5 mm. Cadre formé de profilés avec double rainurage enchâssant les tôles de remplissage. Revêtement en poudre selon le label Qualicoat®.	
Documentation	Egli Engineering AG: Rapport d'essais '401.5' (26. März 2013)	
Conditions d'examen	AEAI 15 « Volets de fenêtres et de portes » du 01.04.2011	
Classification Evaluation	Résistance à la grêle minimale:	RG 3
	Résistance à la grêle minimale sans aspect:	RG 5
	Résistance à la grêle aspect:	RG 3
	Résistance à la grêle translucidité:	RG --
	Résistance à la grêle mécanique:	RG 5
	Résistance à la grêle protection de lumière:	RG 5
	Résistance à la grêle étanchéité:	RG --
Remarques		

Durée de validité 31.12.2018
Date d'édition 28.05.2013
Remplace l'attestation du -

Association des établissements cantonaux
d'assurance incendie

F. Oldenburg

Martin Jordi