



VKF Hagelschutz Nr. 24402

Inhaber /-in
Alurex Kindt AG
Südstrasse 16
3250 Lyss
Schweiz

Hersteller /-in
Alurex Kindt AG
3250 Lyss
Schweiz

Gruppe 146 - Fassade - Fensterladen

Produkt Casella F

Beschreibung Fensterladen aus stranggepressten Aluminiumprofil.
Rahmenprofil 75 mm * 28 mm * 1.7 mm mit einer umlaufenden Nut zur Aufnahme des Füllungsbleches.
Ein Füllungsblech mit Stärke 2.0 mm.
Pulverbeschichtung nach Qualicoat® Standard.
Die Anerkennung gilt für alle erhältlichen Farben und die Glanzgrade seidenglanz und feinstruktur matt.

Unterlagen Egli Engineering AG: Prüfbericht '401.5' (26. März 2013), Gutachterliche Stellungnahme '24402-Casella-F2' (3. Juli 2019)

Prüfbestimmungen 15 VKF Fenster- und Türladen vom 1. 4. 2011

Klassifikation Hagelwiderstand Aussehen HW 3
Beurteilung Hagelwiderstand Funktionalität HW 5

Bemerkungen

Gültigkeitsdauer 31.12.2024
Ausstellungsdatum 16.10.2019
Ersetzt Dokument vom 28.05.2013

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen

Martin Jordi

Eveline Augsburg

Die Funktionalität ist der minimale Hagelwiderstand von den Bauteilfunktionen:

Lichtdurchlässigkeit	HW --	Mechanik	HW 5
Lichtabschirmung	HW 5	Wasserdichtheit	HW --

Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen VKF

Bundesgasse 20 Postfach 3001 Bern T +41 31 320 22 22 mail@vkg.ch www.vkg.ch